

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отделение надзорной деятельности по Переволоцкому району Оренбургской области
(наименование органа государственного надзора)

Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская 125

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Свирель»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

искусств «Свирель»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Переволоцкого района по пожарному надзору № 8
от « 25 » января 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 29 » января 2016 г. по 14 ч 00 мин. « 20 » февраля 2016 г.
проведена проверка

Дознаватель ОНД по Переволоцкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области
Краденов Дмитрий Александрович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Свирель», по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Строительная 24

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не предусмотрен вывод сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы.	(п.12 НПБ 110-03; 123 – ФЗ ст. 83)	08.08.2017	
2	Не проведены испытания наружной пожарной лестницы	(ППР п. 24)	08.08.2017	
3	Руководитель организации не обеспечил огнезащитную обработку покрытий горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, а также не осуществил проверку качества	(ППР п. 21)	08.08.2017	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	огнезащитной обработки (пропитки)			
4	Выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6×0,8 метра	(СНиП 21-01-97* п. 8.4)	08.08.2017	
5	На путях эвакуации, для отделки пола в коридоре, применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - В2, РП2, ДЗ, Т2 (деревянный пол)	п.6.25* СНиП 21-01-97*	08.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Перволоцкому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Оренбургской области Краденов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » 01. 2016 г.



Краденов Д.А.
(подпись)

И. П. М. П. *

Предписание для исполнения получил:

Сидков Павел П. Н.
(подпись)

Сидков Павел П. Н.
(подпись)

Сидков Павел П. Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » 02 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург ул. Гая, 21 тел. 77-80-89

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Переволоцкому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Переволоцкий ул. Ленинская, 125 тел. 21-1-05

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 81216

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ ДОД Детская школа искусств «Свирель» п. Переволоцкий

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Переволоцкого района по пожарному надзору № от «9» 01. 2013 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «25» 01. 2013 г. по 15 ч. 30 мин. «25» 01. 2013 г. проведена проверка

Начальником ОНД по Переволоцкому району подполковником вн. сл. Колодиным А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания МБОУ ДОД Детская школа искусств «Свирель» п. Переволоцкий

расположенного по адресу: п. Переволоцкий ул. Строительная, 20

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Вами.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии из расчета не менее одного фонаря на каждого работника дежурного персонала.	ППР п. 38	1.02.14	
2.	Отделку пола на пути эвакуации (1 этаж) выполнить из негорючего материала	СНиП 21-01-97* п. 6.25	1.02.14	
3.	Двери эвакуационного выхода со второго этажа на лестничную клетку выполнить открывающимися по направлению выхода из здания	п. 34 ППР.	1.02.14	
4.	Отделить лестничную клетку от	СНиП 21-01-97* п.	1.02.14	

	примыкающих коридоров дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах (1 этаж).	6.18*		
5.	Выполнить выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа (предел огнестойкости не мене EI30) с размерами 0,6x0,8 м. на закреплённым стальным стремянкам.	СНиП 21-01-97* п. 8.4	1.02.14	
6.	План эвакуации людей и материальных ценностей выполнить в соответствии с ГОСТ.	п. 7 ППР.	1.02.14	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Переволоцкому району Колодин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 1 » 02 2012 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ ДОД Детская школа искусств п. Переволоцкий Кравченко Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 1 » 02 2013 г.